

KÖZMŰ EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

Iktatószám: TcT- 5439448/2016.

Készült: 2016. év július hónap 5. napján DRV Zrt. Engedélyezési Osztály, Keszthely

Egyeztető közmű szervezet: DRV Zrt. Engedélyezési Osztály, Keszthely
Képviselője: Teremi László

Tervező: Vető Attila Tervezői nyilv. szám: VZ-T/14-0577

Terv tárgya: Marcali, Liszt Ferenc utca ivóvízhálózat rekonstrukció

A jegyzőkönyvben foglaltak kizárólagosan a DRV Zrt. által üzemeltetett közművek elhelyezkedésére, keresztezésére, védelembe helyezésére vonatkoznak.

A jegyzőkönyv ivóvíz és szennyvízmenyiség igénylésére nem jogosít, építési engedély kérelemhez a DRV Zrt. elvi nyilatkozatát kell csatolni.

Megjegyzések:

- A létesítmények tervezésénél a 123/1997.(VII.18.) Kormányrendeletben a víziközművekre meghatározott védősávok betartandók.
- A tervezett ivóvízvezeték érinti a kezelésünkben lévő víziközműveket, ezért a tervezés és a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487/2-80 előírásai ill. a DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető!

Ivóvíz törzshálózat bővítés:

- A Liszt Ferenc utcában tervezett V-1-0_LF jelű vízvezeték az 1. számú csomópontban csatlakozik a Liszt Ferenc utcában üzemelő, NA100 AC ivóvízvezeték hálózathoz. Meg kell tervezni a meglévő bekötések átkötését a kiépítésre kerülő vezetékre.
- A tervezett vezeték D 110 KPE PN10 legyen. A tervezett ivóvízvezeték nyomvonalát amennyiben lehet, burkolaton kívül kell elhelyezni.
- A közműkereszteзések csomópontjaiban és közút kereszteзéseknél védőcső beépítését kérjük betervezni.
- Kérjük a tervezési terület várható (távlati) vízigényét meghatározni. Az ingatlanok ivóvíz elláthatóságát, csúcsfogyasztási időszakban kérjük hidraulikai méreteзéssel alátámasztani.
- A kivitelezéshez használt anyagoknak, szerelvényeknek, csőkötési technológiáknak az üzemeltető által használt típusokhoz, technológiákhoz igazodnia kell. (A csőkötések kialakítása elektrofittinges hegesztéssel kell, hogy történjen, a karimás kötések, a szerelvények és toloзárak a DRV Zrt.-nél alkalmazott szerelvénytípusok lehetnek).
- A tűзsapok elhelyezéсésénél figyelembe kell venni, a település rendezési tervében szereplő beépítési előírásokat, hogy az ingatlanra történő bejutást, közlekedést ne akadályozza. A tűзsapok DN 100 kitöréсsbiztos földfeletti kivitelűek legyenek, elé toloзár beépítése szükséges. A létesítendő tűзsapok esetében a toloзár és a QN idom közé min. 30 cm-es FF idom beépítését kérjük tervezni a toloзár nyithatósága - zárhatósága miatt. A tűзsapkiosztást az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet előírásainak eleget téve kell megtervezni, valamint a vezeték végére végtűзsap beterveзése szükséges.
- A vízmérőhelyet az ingatlanak a bekötést lehetővé tevő az ivóvíz hálózatot magába foglaló közterület felé еő 1 méteres sávjában kell kialakítani. A vízmérőakna szükséges min. belmérete: 1,0 x 1,0 m, mélyсége: 1,20 - 1,30 m, a csőátvezetés helyének vízzáró kiképzésével.

- A kezelésünkben lévő ivóvízvezetékét valamint azok bekötéseit a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal fel kell tární!
- A meglévő hálózatra történő rácsatlakozást meg kell rendelni a DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőségén. A rákötést kizárólag a DRV Zrt. végezheti el!
- A tervezett ivóvízvezetékek közterületen történő elhelyezését biztosítani kell, melyhez kérjük becsatolni a terület földhivatali térképmásolatát, valamint azon hrsz.-ok tulajdoni lapját, melyet a tervezett ivóvízvezetékek érintenek. Amennyiben a közterületen történő elhelyezés nem lehetséges úgy a vezetékek tervezésével egy időben el kell készíteni és be kell jegyeztetni a tervezett ivóvíz vezetékek nyomvonalára a szolgalmi jogot. A szükséges vázrajzok és megállapodások elkészítése az engedélyes feladata.
- A meglévő hálózatra történő csatlakozás kizárólag a DRV Zrt. szakfelügyelete mellett történhet.
- Tervhez mellékelni kell a közműszolgáltatók közműkezelői nyilatkozatait, tervegyeztetési jegyzőkönyveit (1 évnél nem régebbiek legyenek).
- Csatolni szükséges a tervhez az önkormányzat építésügyi hatósági, valamint tulajdonosi hozzájárulását.
- Kérjük megküldeni a tervvel együtt a közútkezelői hozzájárulást.
- A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk. A munkaterület átadásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok, Pf.: 59. e-mail: papp.gabor@drv.hu) kérjük megküldeni.
- A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk mellett végezhető, melyet a T. Kivitelező a munkaterület átadásáig a Marcali Üzemvezetőségtől köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 (munka) nappal, kérjük szakfelügyelet írásbeli megrendelését a Marcali Üzemvezetőség.
- A műszaki átadás-átvételi eljárásra vonatkozó meghívót a DRV Zrt. Műszaki Üzemviteli Osztályára (8601 Siófok, Pf.: 59. e-mail: papp.gabor@drv.hu) kérjük megküldeni. A műszaki átadásra a Marcali Üzemvezetőség képviselőjét meg kell hívni.
- A műszaki átadás előtt 8 (munka) nappal az alábbi dokumentációkat kell a DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőségére megküldeni:

Ivóvíz hálózat tekintetében:

- 1 pld. komplett és 6 pld. szűkített dokumentációt kérünk összeállítani az alábbi tartalommal:
 - 7 pld. átadás átvételi jegyzőkönyv a sikeres műszaki átadás-átvételtől
 - 7 pld. vízjogi létesítési engedély
 - 7 pld. nyomvonal-módosítás esetén módosított vízjogi létesítési engedély
- geodéziai bemérési dokumentáció (1 példány M=1:4000, 7 példány M=1:500, 1 példány digitális állomány cd-n AutoCad dwg kiterjesztéssel a 324/2013. (VIII.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően)
- Az egységes elektronikus közműnyilvántartásról szóló 324/2013 (VIII.29) Korm. rendelet szerinti –az e-közmű igazolás kiadásához szükséges- geodéziai dokumentáció tartalmi követelményei a következők:
 - mérési jegyzet, jegyzőkönyv (analóg vagy digitális formában)
 - bemérési nyilatkozat (papír)
 - bemérési jegyzőkönyv (analóg)
 - bemérési jegyzőkönyv (digitális)
 - vektoros digitális állomány (EOV)
 - műszaki leírás
- A fentiekben felsorolt geodéziai dokumentációt kompletten 1 pld.-ban digitálisan cd-n is szükséges átadni társaságunk részére.


Átadási dokumentáció, az alábbi tartalommal:

- 7 pld megvalósulási terv: Ha terv szerinti kivitelezés történt, elég csak az átnézeti rajz, kivitelező által lebélyegezve, aláírva. Amennyiben módosítások is voltak, a módosítással érintett tervlapok is kellene, a módosítások rávezetésével valamint a kivitelező cégszerű aláírásával.
- 1 pld. beépített anyagok minőségi bizonylatai
- 1 pld. építési napló másolat
- 7 pld. építményjegyzék, a vízjogi létesítési engedély szerinti bontásban a kivitelező cégszerű aláírásával
- 1 pld. a nem közterületet érintő vezetékek és létesítmények esetén a szolgalmi jog alapítás be-jegyzés igazolása tulajdoni lappal
- 1 pld. üzemeltető kezelésébe kerülő földterületek tulajdonjogi rendezésének dokumentálása, tulajdoni lappal
- 7 pld. negatív vízvizsgálati jegyzőkönyv
- 1 pld. vagyonátadásra vonatkozó megállapodás
- 7 pld. vezetékek nyomáspróba jegyzőkönyve (üzemeltető aláírásával)
- 1 pld. érintésvédelmi jegyzőkönyv
- 1 pld. szerelési és szabványossági nyilatkozat
- 7 pld. tűzcsap bemérési jegyzőkönyv
- 1 pld. villámvédelmi rendszerek felülvizsgálatának jegyzőkönyve
- 7 pld. kivitelezői, tervezői nyilatkozat
- 1 pld. magyar nyelvű gépkönyvek, garanciajegyek, minőségi bizonylatok
- 7 pld. üzemeltetési szabályzat és utasítás
- 7 pld. kezelési és karbantartási utasítás
- 7 pld. próbaüzemi zárójelentés
- 1 pld. nyomásfokozónál az energiaszolgáltatóval az energiavételezésre vonatkozó megállapodás átadása (energiavételezés módja és a szolgáltatási határ meghatározása)
- 1 pld. amennyiben bekötés is készül a törzshálózati vezetékekkel együtt, a tulajdonosok névjegyzéke helyrajzi számok szerint.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hálózatbővítés mentén nem lakossági felhasználó részére készülő közműellátásnál, az ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötővezeték megépíteni és üzembe helyezni az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendeletben meghatározott belső közműellátási tervdokumentáció benyújtása, jóváhagyása után lehet.

Az elkészült engedélyezési tervdokumentációt 4 példányban kérjük a DRV Zrt. Engedélyezési Osztály (8601 Siófok, Pf.: 59) címre megküldeni üzemeltetői jóváhagyás céljából. Amennyiben a terv pdf. formátumban megküldésre kerül az engedelyezes@drv.hu címre, úgy a tervet 2 példányban elegendő benyújtani.

Jelen egyeztetés 1 évig érvényes, más közmű üzemeltetővel történő egyeztetés és egyéb hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít!


Vető Attila
Építőmérnök
8700 Marcali, Táncsics M. u. 64.
.....
tervező


.....
Teremi László
engedélyezési munkatárs

Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
35.

Telefon:

DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőség Balatonkeresztúri ivóvíz művezetőség 06-85 515-707
8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 59.

DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőség Marcali ivóvíz művezetőség 06-85 515-707
8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 59.

DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőség Balatonújlaki szennyvíz művezetőség 06-85 515-707
8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 59.

DRV Zrt. Marcali Üzemvezetőség Marcali szennyvíz művezetőség 06-85 515-707
8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 59.

