



Védőcső út alatt

2

0+101

V-1-0

Ø110 KPE

Ø110 a.c.

V

SZV

T

E

GfK

TL

EL

Vízóraakna

Házi bekötés

Csomópont száma

Tervezett ivóvízvezeték

Névleges átmérő

Anyagminőség

védőcső

Megl. ivóvízvezeték

Meglévő szv.csatorna

Távközlési földkábel

Elektromos földkábel

Földgáz vezeték

Telefon légkábel

Elektromos légvezeték

MEGJEGYZÉS:

- A megadott magasságok a Balti Alapszintre vonatkoznak
- A terven feltüntetett közművek helye tájékoztató jellegű a kivitelezési munka megkezdése előtt azok pontos helyéről kutatógödör feltárással meg kell győződni.
- A tervezett vezetékek érintik az E.ON KÖGÁZ ZRT. üzemeltetésében lévő gázvezeték biztonsági övezetét, így csak kézi erővel történő óvatos földmunka végezhető.
- 20 cm-nél jobban nem közelítheti meg a keresztező közmű a gázvezetékét!

Tervező:	Verő Áttila építőmérnök	VZ-T/14-0577
Építtető:	Marcali Város Önkormányzata 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.	Méretarány:
A terv címe:	Marcali, Liszt F. u. ivóvízhálózat rekonstrukció	M=1:500
A rajz címe:	Részletes helyszínrajz	Rajz száma:
Készült:	Marcali, 2016. május hó	Terv száma: 2016/11.
		H-1.