



AAAD3654

8601 Siófok, Tanácsház u. 7. Pf.: 59.
tel.: 84/501-000 fax: 84/501-001
GSM központ: 30/288-3460
http://www.drv.hu e-mail: drv.zrt@drv.hu
OTP Bank Rt. 11743040-20056780-00000000

ISO 9001



Tanúsított cég

Központ

UVATERV ZRT

részére

BUDAPEST

PF.453/421

1537

UVATERV Zrt.	29.11.13
500 iroda	
2013 AUG. 15	
505	

Iktatószám: 16602-13-2-2013

Ügyintéző: Tóth József

Melléklet: -

Hiv. Szám:

Ügyintézőjük: Farkasné Görbicz Judit

Tárgy: Marcali szennyvízelvezető hálózat
hővitésének vízjogi létesítési
engedélyezéseÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT

- Munkaszám : 52.198/01/505
- Felelős tervező: Farkasné Görbicz Judit (VZ-T 01-2121)

A DRV Zrt. Üzemviteli Osztály, Pécs a bemutatott tervdokumentáció tartalmát áttanulmányozva, az abban rögzített nyomvonalvezetéssel és a tervezett műszaki megoldásokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszi:

- Szigorúan betartandók az egyeztetési jegyzőkönyvekben, valamint az érintett közművek hozzájáruló nyilatkozataiban leírtak!
- A tervezett szennyvízesatorna érinti a kezelésünkben lévő víziközműveket, ezért a kivitelezés során szigorúan betartandók az MSZ 7487/2-80. valamint a 123/1997.sz. kormányrendelet előírásai ill. a DRV Zrt. kezelésében lévő közművek védelme érdekében azok 2-2 m-es környezetében csak kézi földmunka végezhető!
- Tervezett létesítmények:

Szennyvíz esatorna:

Szigetvári utca: 109,9 m DN110 KPE szennyvíz nyomóvezeték

- 1 db ürítő akna
- 2 db légbeszívó, légtelenítő
- 3 db házi átemelő bekötés

Puskás Tivadar utca:

- 455 m DN200 KG-PVC gravitációs szennyvízesatorna
- 330 m DN200 HOBAS gravitációs szennyvízesatorna
- 18 db tisztítóakna
- 10 db DN150 KG-PVC bekötővezeték

- A tervezett szennyvíz esatorna a Marcali 2628/4. 326/6. 326/3 hrsz-ú ingatlanokon halad, mely ingatlanok (a becsatolt tulajdoni lap szerint) Marcali Város Önkormányzatának tulajdonát képező kivett utak.
- Marcali Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását 740-17/2013 számon, közútkezelői hozzájárulását 740-16/2013 számon megadta. A hozzájárulásokban leírtakat be kell tartani.
- A beruházás kivitelezése előtt pótlólag kérjük megküldeni a 0409 hrsz ingatlan tulajdoni lapját, valamint az E.ON DÉLDÁSZ ZRT. közműkezelői hozzájárulásában rögzített idegen tulajdonú elektromos kábel tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát.

Központ

7. A szennyvízesatornán létesítendő ϕ 1.0 m belméretű beton tisztító aknák max. távolsága 150 m lehet, úgy hogy két beton akna között egy DN 200 műanyag tisztító idomot kell beépíteni. Tisztító idom nélkül az aknatávolság max. 70 m lehet. A beton tisztító aknákat a zöldsávban 0.50 m-el a terepszinttől ki kell emelni. A lejtéviszonyok min 3 ‰, max 30 ‰ lehet. A szabvány előírásai szerint kell alkalmazni a bukó- és ejtőcsöves bukó aknákat. A tervezett tisztító aknák ϕ 1.0 m belméretű beton aknák legyen. ϕ 600 mm zárható öv. fedlappal. A szennyvíz bekötéseket a telekhatáron belül, attól 1.0 m-re kell kialakítani. DN 160/160 KG műanyag tisztítóidommal, DN 160/110 szűkítővel, zárósapkával.
8. A beton tisztító aknák fedlapszintjét, a későbbi süllyedések megakadályozása miatt, 1.20x1.20x0.20 m vasbeton gallérral kell körülvenni.
9. A kezelésünkben lévő gravitációs és nyomott szennyvízesatornát a kivitelezés megkezdése előtt, szakfelügyeletünk jelenléte mellett, kutató árokkal kell feltárni.
10. A meglévő hálózatra való rácsatlakozás kizárólag a DRV ZRt. szakfelügyelete mellett történhet.
11. A házi átemelők gépészeti tervét a kiviteli dokumentációban rögzíteni kell.
12. A tervezett szennyvíz csatorna a kezelésünkben lévő ivóvíz vezetékeket kizárólag alulról keresztezheti, ha az 1.00 m védőtávolság nem biztosítható, akkor a tervezett szennyvíz csatornát megfelelő védelembe kell helyezni.
13. A munkaterület átadás-átvételi eljárásra meghívást, a kivitelezés megkezdési időpontjáról értesítést kérünk.
14. A kivitelezési tevékenység csak szakfelügyeletünk mellett végezhető, melyet a T. Kivitelező a munkaterület átadásáig a **Somogy Megyei Fenntartási Üzemvezetőségen** köteles megrendelni. A kivitelezési munkák megkezdése előtt, 8 munkanappal, kérjük szakfelügyelet írásbeli megrendelését a Somogy Megyei Fenntartási Üzemvezetőségtől (7500 Nagyatád, Zrínyi u. 78. sz., Fax: 06-84/501-276). A műszaki átadásra a **Somogy Megyei Üzemeltetési Üzemvezetőség** képviselőjét meg kell hívni!
15. A műszaki átadás előtt 8 munkanappal az alábbi dokumentációkat kell a Somogy Megyei Üzemeltetési Üzemvezetőségnek megküldeni:

Szennyvízesatorna hálózat tekintetében:

- vízjogi létesítési engedély
- nyomvonal módosítás esetén módosított vízjogi létesítési engedély
- geodéziai bemérési dokumentáció (1 példány M=1:4000, 8 példány M=1:500, 1 példány digitális állomány cd-n AutoCad 2000 formátumban dwg. kiterjesztéssel)
- átadási dokumentáció (8 példány), az alábbi tartalommal
 - megvalósulási terv
 - beépített anyagok minőségi bizonylatai
 - építési napló masolat
 - építményjegyzék, a vízjogi létesítési engedély szerinti bontásban, a kivitelező cégyszerű aláírásával
 - a nem közterületet érintő vezetékek és létesítmények esetén a szakfelügyeleti jog alapítás bejegyzés igazolása tulajdoni lappal
 - vízzárósági próbák jegyzőkönyve (üzemeltető aláírásával)
 - hagyományos csatornavizsgálati jegyzőkönyv

pfk


Központ

- vagyonátadásra vonatkozó megállapodás
- nyomóvezetékek nyomáspróba jegyzőkönyve (üzemeltető aláírásával)
- érintésvédelmi jegyzőkönyv
- szerelési és szabványossági nyilatkozat
- munkavédelmi, biztonságtechnikai hozzájárulások, nyilatkozatok
- kivitelezői, tervezői nyilatkozat
- magyar nyelvű gépkönyvek, garanciajegyek, minőségi bizonylatok
- kamerás lejt diagramos vizsgálat felvételei és értékelése
- tekintettel arra, hogy bekötések is készülnek a törzshálózati vezetékkel együtt, a tulajdonosok névjegyzéke utca- házszám és helyrajzi számok szerint

Fenti nyilatkozatunkat, a tárgyi tervdokumentációra vonatkozó, vízjogi létesítési engedély kiadásához adtuk meg, melyet kérjük szíveskedjenek az engedélyező hatóságnak megküldeni.

Siófok, 2013. augusztus 9.

**Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt.
40.**


Suhajda Zsolt
üzemviteli osztályvezető


Székely István
üzemviteli főmunkatárs

Kapja: Címzett
Somogy Megyei Üzemeltetési Üzemvezetőség
Somogy Megyei Fenntartási Üzemvezetőség