

UVATERV ZRT.
HEGYES Gabriella

Budapest
Dombóvári u. 17-19.
1117

**E.ON Dél-dunántúli
Áramhálózati Zrt.**
Áramhálózati Üzem Nagykanizsa
7626 Pécs
Búza tér 8/a.
www.eon-hungaria.com
Szűcs András
T: 30-378-3513
F: 83-506-238
andras.szucs1@eon-hungaria.com

...../2016.

20420066

Keszthely, 2016. szeptember 19.

Tárgy: Közműkezelői hozzájárulás

Tisztelt Cím!

Egyeztetési szám: 4111 EDE J 0051/2016

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nagykanizsai telephelyéhez benyújtott: **Marcali, Puskás Tivadar utca szennyvízelvezetés terve (tervszám: 52198/01/505, rajkszám: 52198_VK_0305,-306,-307/M**, valamint a 2016. január 21-én kiadatott Terv- és Közmű egyeztetési jegyzőkönyvek alapján, Társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja, az alábbiak betartása mellett:

A tárgyi munka

- Társaságunk kezelésében lévő Marcali Kábel I-II 22 kV-os kábelek nyomvonalát megközelíti, több helyszínen keresztezi (térképen jelölt 0,7,12-1,12-13 leágazások között), párhuzamosan halad
- Társaságunk kezelésében lévő Marcali Légvez II. gerinchálózat Malom (12-13 leágazások között), Mosoda (1-2 leágazások között), Kenyérgyár 22 kV-os leágazást keresztezi, párhuzamosan halad
- Társaságunk kezelésében lévő Marcali Puskás Tivadar úti 0,4 kV-os földkábeles (4, 4-5 leágazások között) és légvezetékes közvilágítási hálózatot keresztezi (10-11,12-13 leágazások között), párhuzamosan halad

A benyújtott tervrajzon a 22 és 0,4 kV-os hálózati nyomvonalak feltüntetésre kerültek.

Management:
Gelencsér Lajos
Csulak Ferenc

Kérjük a hálózatok oszlopaitól, vezetékeitől a szabványos védőtávolságot betartani és megóvni az oszlopok állékonyságát. A megközelítéseknel és keresztezéseknel, kérjük a 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet, a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről maradéktalan betartását.

A kábel érintettségénél kérjük az MSZ 13207 szabvány előírásainak betartását. **A kábeleink megközelítésénél - szerelői felügyelő jelenlétében - a kábel pontos helyét és mélységét, kézi földmunkával meg kell határozni.** A kábel szükség szerinti védelembe helyezését Társaságunknál kell megrendelni.

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerint a biztonsági övezet terjedelme:

6.§ (2) a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra levő függőleges síkokig terjed:

- **35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetén 1,0 méter.**

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet 11. §-a (1) alapján a földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos:

- **bármilyen építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték üzembentartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni;**
- **bármilyen építményt, berendezést építeni, elhelyezni, üzemeltetni – kivéve nyomvonalas létesítmények jogszabály vagy jogszabály előírása alapján szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezést vagy megközelítést -, amely a földben elhelyezett vezeték**
 - **hűlési viszonyait rontja,**
 - **folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza,**
 - **üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteteti vagy lehetetlenné teszi.**

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerint a biztonsági övezet terjedelme:

6.§ (1) Föld feletti vezeték - ideértve a tartószerkezeten elhelyezett átalakító és kapcsoló berendezést is - biztonsági övezete a vezeték mindkét oldalán a szélső, nyugalomban lévő áramvezetőktől vízszintesen és a nyomvonalra merőlegesen mért függőleges síkig terjed:

- 1-35kV névleges feszültség szint között 5m, de a vezeték azon szakaszán, amely belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásoknak megtartásával létesült 2,5m.

A 2/2013 (I. 22.) NGM rendelet szerint 10. §-a (1) alapján a föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:

- a munkavégzés a feszültség alatt álló vezetőtől bármely irányban mért 3 m-es távolságban (szerszámmal és építési anyaggal sem lehet ezen távolságon belül kerülni)
- önálló tartószerkezet, daru, állványzat létesítése
- föld depónia létesítése
- nem éghető anyagok, 2 métert meghaladó tárolása (építőanyag) amelynél a mértékadó magasság a depónia-ember-mozgástér együttes mérete

Kivitelezési munka során a 22 és 0,4 kV-os légvezetékek vezetőit 2m-en belül sem géppel, sem egyéb segédeszközzel, nem közelíthetik meg. Amennyiben ezt tartani nem tudják, akkor az adott vezetékek feszültségmentesítését kell kérni.

Kivitelezési munka a kábeleink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m) csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető.

Biztonsági övezetet érintő területen, a kivitelezés kizárólag Társaságunk szakfelügyelete mellett történhet, amit a munkavégzés idejére – annak megkezdése előtt 7 nappal az egyeztetési számra hivatkozva – az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Áramhálózati Üzem Nagykanizsai telephelyétől (8800 Nagykanizsa, Király u. 1. Fax: 93/503-533) kell megkérni.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Áramhálózati Üzem Nagykanizsa területileg illetékes Hálózat üzemeltető területi referensét meg kell hívni.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk, a tervszerinti kiépítéshez.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

12

Kérjük a fentiek szíves elfogadását.


Várfalvi Ferenc
Üzemvezető


Szalay Gábor
Fejlesztési és létesítés
irányító