

UVATERV Zrt.

Budapest
Dombóvári út 17-19.
1117

Kaposvár, 2017.03.30.

Tárgy: Egyetértési nyilatkozat

**E.ON Közép-dunántúli
Gázhálózati Zrt.**
Gázhálózati Üzem Kaposvár
7400 Kaposvár
Guba S.u.57.
www.eon-hungaria.com

T: 82/528-700
F: 82/528-701
Pizvor Róbert
gázhálózat-üzemeltetési területi
referens
robert.pizvor@eon-hungaria.com
E253 /2017

21740261/2017.

Tisztelt Partnerünk!

A K261/2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv alapján a Marcali, Puskás Tivadar utca (hrs: 326/3, 326/6, 2628/4) szennyvíz elvezetés terve témában benyújtott engedélyezési terveit megvizsgáltuk és az alábbi észrevételeket tesszük:

A K261/2017 számú közmű egyeztetési jegyzőkönyv megjegyzések rovatában előírtakat figyelembe kell venni!

Vizsgálatra benyújtott dokumentumok: Kiviteli terv

A tervezett szennyvízelvezetés az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. tulajdonában lévő középnyomású gázelosztó és célvezeték hálózatát nyomvonalában keresztezi.

A középnyomású gázvezeték 4-4 méteres környezetében földmunka csak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. szakfelügyelete mellett végezhető. Ennek megrendelését a kivitelezés megkezdése előtt 8 nappal, írásban az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.-nél teheti meg, az érintett területre illetékes gázhálózat-üzemeltetési területi referensétől.

Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 57.

Gázhálózat-üzemeltetési területi referens: Pizvor Róbert, Telefon: 30/4748-164 Kivitelezés során a 80/2005 (X. 11.) GKM rendelet IV. fejezete szerinti előírásokat, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 203/1998 (XII.19) kormányrendelet 19/B § szerinti tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

(6) Gépi földmunkát a keresztezett létesítmény feltárásához szükséges szilárd burkolatú út felbontása kivételével, a létesítmény szélső alkotóitól számított 1-1 méteres övezeten belül végezni nem lehet.

(7) Az építési tevékenység fővállalkozó kivitelezőjének – át nem hárítható felelősséggel – gondoskodnia kell

Management:
Csulak Ferenc
Gelencsér Lajos
Haraszi Judit

székhely:
8800 Nagykanizsa,
Zrínyi Miklós u. 32.
Zalaegerszegi Törvényszék
Cégbírósága
Cg 20-10-040064

a) a kivitelezési munka megkezdése előtt az üzemeltető szakmai felügyelete mellett a keresztezett létesítmény nyomvonalának és a (6) bekezdés szerinti övezet kijelöléséről,

b) a kijelölt övezetnek az építési tevékenység alatti fenntartásáról,

c) a keresztezett létesítmény feltárásáról, és

d) a keresztezés takarása előtt az üzemeltető értesítéséről.

(7a) A (7) bekezdés a) pontja szerinti kijelölés helyességéért az üzemeltető a felelős. A kijelölés úgy is teljesíthető, hogy a fővállalkozó kivitelező a kijelölést az üzemeltetőtől megrendeli. A kijelölés szakmai felügyeletével kapcsolatos költséget a kivitelező köteles viselni.

Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati ZRt. képviselőjét meg kell hívni a munkaterület átadás-átvételi eljárásra. A tárgyi engedélyezési terv átvizsgálása alapján és előírásaink teljesítése mellett egyetértési hozzájárulásunkat megadjuk. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő gázszolgáltatói tulajdonban lévő létesítményronkálás és gázenergia-bevétel kiesés miatt keletkezett költségek a Beruházót/Kivitelezőt terhelik. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. Kaposvári Régió felhívja a tervező figyelmét arra, hogy jelen egyetértési nyilatkozat másolata képezze részét a kiviteli tervdokumentációnak. Nyilatkozatunk a tervdokumentáció megváltozásáig vagy a keltezésétől számított 1 évig érvényes. A csatolt tervtől eltérő nyomvonal, illetve műszaki megoldások alkalmazása esetén új engedélyezési eljárást kell indítani.

Kérjük, hogy az ügyfélrendelés számlázhatósági bizonylatot és a megrendelőt aláírva részünkre visszaküldeni szíveskedjen.

Melléklet: 2 pld tervdokumentáció
1 pld számlázhatósági bizonylat (visszaküldendő)
1 pld megrendelő (visszaküldendő)

Ellenőrizte:  (Pizvor Róbert, gázhálózati-üzemeltetési területi referens)


Merse János
kiemelt területi
üzemeltetési irányító

E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
11


Boda Ákos
tervező
és létesítési irányító